



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:  
169840/24

**Razão Social**

VILA NOVA FUTEBOL CLUBE

**Nome Fantasia**

\*\*\*\*\*

**Finalidade**

FUNCIONAMENTO

**Número CBMGO**

382001003345

**Projeto Aprovado**

171262/20

**CNAE Primário**

9312300

**Endereço**

RUA 256, QD.\*\* LT.\*\*, Nº 354, CT VILA NOVA FUTEBOL CLUBE, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA, 74610200

**Ocupação/Uso**

Local de reunião de público

**Divisão**

F-11

**Descrição**

clubes sociais, esportivos e similares

**CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Divisão**

NÃO INFORMADO

**Descrição CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Carga de Incêndio**

600.0 MJ/m<sup>2</sup>

**Área**

9368.89 m<sup>2</sup>

**Altura**

terreo

**Risco**

MÉDIO

**Quartel Responsável**

COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

**Data de emissão**

08/01/2025

**Data de validade**

06/12/2025

**Observação:**

ART: Não Consta.

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 1 SISTEMA FIXO E MÓVEL.LOTAÇÃO DE 10.000 EXPECTADORES.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.

É de responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

**Código de controle do CERCON: c116040ea7830**

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 8 de janeiro de 2025.



EMERGÊNCIA  
LIGUE  
**193**

cbmgo.cat.secip@gmail.com

rua c-124 esquina com c-117, qd.: 219, s/n, jardim américa, goiânia, 74255320

Telefone para dúvidas e consultas: 62-32861500