



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
181338/25

RAZÃO SOCIAL
CLUBE RECREATIVO ATLETICO CATALANO
NOME FANTASIA
ESTADIO GENERVINO DA FONSECA

FINALIDADE
FUNCIONAMENTO

PROJETO APROVADO
182917/22

CNPJ/CPF
02.175.206/0001-88

ENDEREÇO
RUA ARAGUAIA, QD.:. LT.:, Nº SN, SETOR CENTRAL, CATALÃO, 75701490

CNAE PRIMÁRIO
9312300

OCUPAÇÃO/USO
Local de Reunião de Público

DIVISÃO
F-6

DESCRIÇÃO
clubes sociais, esportivos e similares

CARGA DE INCÊNDIO
600.0 MJ/m²

ALTURA
terreo

ÁREA TOTAL
5674.38m²

OBM RESPONSÁVEL
10º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

DATA DE EMISSÃO
06/01/2026

DATA DE VALIDADE
04/12/2026

OBSERVAÇÃO

ART: CFT2505331420; 1020250394804;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 1 SISTEMA MÓVEL. EDIFICAÇÃO PARCIALMENTE CERTIFICADA, COM

A EXCLUSÃO DOS ALOJAMENTOS, O QUAL DEVERÁ PERMANECER ISOLADO DAS DEMAIS ÁREAS DA EDIFICAÇÃO SOBRETUDO AS ROTAS DE FUGA. LIBERAÇÃO PARA EVENTOS ESPORTIVOS. CAPACIDADE MÁXIMA DE PÚBLICO: 6.220 (SEIS MIL DUZENTOS E VINTE) PESSOAS. VISTORIADOR 1º TEN QOA BUENO. AUTORIZADO PELO CMT EM EXERCÍCIO MAJ QOC AURÉLIO.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico.

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

-manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

ATENÇÃO!

Verifique a autenticidade deste documento no site:

<https://siapi.bombeiros.go.gov.br/validarCERconWeb.jsf>

Código de controle do CERCON: ce28609131b7e



EMERGÊNCIA
LIGUE
193