



# AUTORIZAÇÃO DE USO PROVISÓRIO DA EDIFICAÇÃO

N. DE CONTROLE  
152

<b>Razão Social</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ	<b>CNPJ/CPF</b> 01.165.729/0001-80	<b>Protocolo de Inspeção</b> 131165/23		
<b>Finalidade</b> FUNCIONAMENTO	<b>Endereço</b> AVENIDA 31 DE MAIO, QD.64 LT.ÁREA, Nº ., SETOR EPAMINONDAS I, JATAÍ-GO			
<b>Ocupação/Uso</b> Local de Reunião de Público	<b>Divisão</b> F-3	<b>Descrição</b> Gestão de instalações de esportes		
<b>Carga de Incêndio</b> 150.0 MJ/m <sup>2</sup>	<b>Área Construída</b> 4812.04 m <sup>2</sup>	<b>Altura</b> Maior que 6 e menor ou igual a	<b>Risco</b> baixo	
<b>Quartel Responsável</b> 13º BBM - JATAÍ	<b>Data de emissão</b> 21/07/2023	<b>Data de validade</b> 21/07/2024		

## Medidas de Segurança Existentes:

ACESSO DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS / SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES / CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO / SAÍDAS DE EMERGÊNCIA / BRIGADA / SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA / ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA / EXTINTORES / HIDRANTE URBANO.

## Medidas de Segurança Compensatórias:

- . MANTER À DISPOSIÇÃO 01 CAMINHÃO PIPA COM MOTORISTA E BRIGADISTA, NAS PROXIMIDADES DO ESTÁDIO DURANTE OS EVENTOS;
- . REDUZIR A CAPACIDADE DE LOTAÇÃO DO ESTÁDIO EM 50%;
- . MANTER ACESSO, ÀS VIATURAS DO CBMGO, BEM COMO GARANTIR A LIVRE MANOBRA DE ENTRADA E

## Observação:

TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 01/2022-CCMA/PGE ENCONTRA-SE NOS AUTOS DO PROCESSO SEI 202200011000146.

Autorização de Uso Provisório emitida mediante TAC celebrado junto a Procuradoria Geral do Estado.  
Este documento tem imediata eficácia para fins de comprovação perante outros órgãos.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico. Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:  
-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;  
-manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

**Código de controle da Autorização: 61b9c8520**

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do CBMGO na Internet: <http://www.bombeiros.go.gov.br>

**EMERGÊNCIA  
LIGUE  
193**

JATAÍ, 21 de julho de 2023.

3cibm@bombeiros.go.gov.br  
praça duque de caxias, qd.- lt.-, nº ., setor planalto, jataí, 75800-000  
Telefone para dúvidas e consultas:64 3632 0730