



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:  
618/24

**Razão Social**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA

**Nome Fantasia**

ESTÁDIO WALDEIR JOSÉ DE OLIVEIRA

**CNPJ/CPF**

CNPJ: 01.065.846/0001-72

**Fone**

(62)33899446

**Finalidade**

FUNCIONAMENTO

**Número CBMGO**

36261920347

**Projeto Aprovado**

4854/16

**CNAE**

9311500

**Endereço**

AV. GOIÁS, QD.:\* LT.:\*, Nº S/N, EURÍPEDES BARSANULFO, GOIANÉSIA, 76380000

**Ocupação/Uso**

Local de Reunião de Público

**Divisão**

F-3

**Descrição**

gestão de instalações de esportes

**CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Divisão**

NÃO INFORMADO

**Descrição CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Carga de Incêndio**

150.0 MJ/m<sup>2</sup>

**Área**

2061.04 m<sup>2</sup>

**Altura**

terreo

**Risco**

BAIXO

**Quartel Responsável**

18º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

**Data de emissão**

09/01/2024

**Data de validade**

05/01/2025

**Observação:**

ART: 1020230015957; 1020230004171;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 1 EXTINTOR CO2 5-B:C; 1 EXTINTOR AGUA 2-A; 4 EXTINTOR PO 2-A:20-B:C. "LOTAÇÃO MÁXIMA DO ESTÁDIO DE 3.690 PESSOAS, CONFORME PARECER Nº 1/2022 DO 18º BBM/GOIANÉSIA".

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

**Código de controle do CERCON: b3ee8d00b36**

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: 18º batalhão bombeiro militar

GOIANÉSIA, 9 de janeiro de 2024.

EMERGÊNCIA  
LIGUE  
193

cbmgo.goianesia.secip@gmail.com

avenida contorno, s/n, dona fiica, goianésia, 76380-000

Telefone para dúvidas e consultas: 62 3353 3393