

**LAUDO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE  
DO ESTÁDIO DO VILA NOVA FUTEBOL CLUBE -  
ONÉSIO BRASILEIRO ALVARENGA (OBA)**

## 1) IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga	
Apelido do estádio: OBA	
Endereço completo do estádio: Rua 256, quadra: Área, Número 354 Setor: Universitário.	
Cidade: Goiânia	
Estado: Goiás	CEP: 74610-200
Site: <a href="http://www.vilanovafc.com.br">www.vilanovafc.com.br</a>	Telefone: (62) 3089-1943
Proprietário: Vila Nova Futebol Clube	
E-mail: <a href="mailto:presidente@vilanovafc.com.br">presidente@vilanovafc.com.br</a>	Telefone: (62) 3089-1943
Gestor do estádio: Hugo Jorge Bravo de Carvalho	
E-mail: <a href="mailto:presidente@vilanovafc.com.br">presidente@vilanovafc.com.br</a>	Telefone: (62) 3089-1943
Qualificação profissional do Responsável: Presidente	
Clube responsável pelo uso: Vila Nova Futebol Clube	
E-mail: <a href="mailto:presidente@vilanovafc.com.br">presidente@vilanovafc.com.br</a>	Telefone: (62) 3089-1943
Site: <a href="http://www.vilanovafc.com.br">www.vilanovafc.com.br</a>	

## 2) IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: Ricardo Martins Bessa	Telefone: (62) 3089-1943
E-mail: <a href="mailto:ricardojuridicovila@gmail.com">ricardojuridicovila@gmail.com</a>	

## DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 01 e 04/03/2024	Hora: 14 às 18 horas.
-----------------------	-----------------------

### 3) CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ESTÁDIO

- Capacidade de público do estádio: 10.000 pessoas
- Quantidade de setores: 02 (A, B)
- Quantidade de lanchonetes por setor: 01
- Quantidade de postos de atendimento médico: 02 ambulâncias nos dias de jogos.
- Quantidade de vestiários para árbitros: 01
- Quantidade de vestiários para atletas: 02
- Outras observações.



#### 4) DOCUMENTAÇÃO

<i>DOCUMENTO</i>	<i>APRESENTADO</i>	<i>DENTRO DA VALIDADE</i>	<i>CARÁTER DA DOCUMENTAÇÃO</i>
Plano de Limpeza e conservação (Questão 2.2)	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO ()	RESTRITIVA
Certificado de Empresa contratada para controle de Pragas Urbanas (Questão 3.2)	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO ()	RESTRITIVA
Evidência de treinamento ou capacitação dos manipuladores de alimentos (Questão 4.2)	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO ()	RESTRITIVA
Conta de água e esgoto (Questão 5.1)	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO ()	RESTRITIVA
Certificado de Limpeza do reservatório de água potável (Questão 5.3)	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO ()	RESTRITIVA
Outorga e laudo de potabilidade. (Questão 5.4)	SIM () NÃO ()	SIM () NÃO ()	RESTRITIVA
Alvará do Posto Médico emitido pela VISA. (Questão 6.1)	SIM () NÃO ()	SIM () NÃO ()	RESTRITIVA
CRM do médico responsável pelo posto médico. (Questão 6.2)	SIM () NÃO ()	SIM () NÃO ()	RESTRITIVA
Contrato e licença da empresa de resíduos infectantes (Questão 6.14)	SIM () NÃO ()	SIM () NÃO ()	RESTRITIVA
Contrato com empresa prestadora de serviços de saúde (Questão 6.15)	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO ()	RESTRITIVA
Contrato com empresa de ambulâncias ou ofício com Serviço de Atendimento Médico de Urgência municipal (6.16)	SIM (X) NÃO ()	SIM (X) NÃO ()	RESTRITIVA

**Observações sobre os itens não marcados no quadro supracitado e outras:**

- 1) Não apresentou laudo de potabilidade da água do poço artesiano porque utiliza somente água do sistema de abastecimento público para consumo humano;
- 2) Não apresentou Alvará de Autorização Sanitária exclusivo para o posto médico porque possui o Alvará de Autorização Sanitária para todas as instalações do estádio e o local atende apenas os atletas e não o público em geral, pois este é atendido pelas ambulâncias nos dias de jogos;
- 3) Os profissionais de saúde que prestam serviço nos dias de jogos são da empresa terceirizada, conforme contrato apresentado;
- 4) Os resíduos infectantes são colocados em caixas descartex e são recolhidos pela empresa contratada para prestação dos serviços de saúde.



## 5) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O instrumento consiste em perguntas quantitativas e qualitativas da área de Condições Sanitárias e de Higiene. Cada quesito quantitativo possui até cinco opções de resposta, a saber:

AT	Atendido
AP	Atendido parcialmente
NAT	Não atendido
NAP	Não aplicável
NO	Não observado

A fim de garantir o diagnóstico qualitativo e para especificar determinadas situações não definidas nos padrões de respostas associadas a cada quesito, todas as perguntas possuem espaços para comentários adicionais, especificações técnicas, análises subjetivas, explanações das variáveis possivelmente identificadas durante o processo de visita ao campo, bem como, a análise crítica do vistoriador. Ainda, devem ser adicionados documentos comprobatórios e de evidência técnica, tais como: fotografias, certificados, declarações, licenças, dentre outros.


No caso em que o quesito analisado for aplicável em mais de um ambiente no mesmo estádio (por exemplo, dois postos médicos, duas cozinhas, dois vestiários, etc.), o instrumento deve ser aplicado em todos os ambientes observados, repetindo o quesito de acordo com a necessidade.

Se algum quesito analisado não for observado durante a visita, a alternativa referente a essa pergunta deve ser marcada na opção “NO” (não observado) no instrumento, bem como, vir acompanhada da devida justificativa da não observação deste quesito no espaço referente aos comentários adicionais.

### Níveis de Relevância

Cada quesito avaliado possui um dos 4 (quatro) níveis de relevância dentro da subárea considerada. A saber:

- (0) Qualitativo
- (1) Relevância Baixa
- (2) Relevância Média



### (3) Relevância Alta





#### Níveis de Risco

Cada quesito de cunho quantitativo possui até 4 (quatro) níveis de risco possíveis para as opções de resposta, os quais foram desenvolvidos de acordo com as situações diagnosticadas nos estádios de futebol. Para cada resposta foi atribuído um valor associado à conformidade do quesito e ao risco à saúde humana e/ou meio ambiente associado ao grau de não conformidade, a saber:

- (0) Não se aplica - Quando o quesito observado não se aplica no estádio em questão;
- (1) Mínimo: Não apresenta restrições associadas.
- (2) Regular: Apresenta restrições que devem ser resolvidas em curto prazo.
- (3) Crítico: Apresenta restrições que devem ser resolvidas imediatamente.

#### Matriz de Impacto

A saída da matriz de impacto é obtida a partir interseção entre a relevância de cada quesito com o nível de risco de cada resposta obtida. Assim, é possível identificar o impacto do quesito para a saúde humana e/ou ao meio ambiente, que é dividido em três faixas:

	Pouco significativo.
	Medianamente significativo.
	Muito significativo.
	Não aplicáveis; não observadas; ou qualitativas.

Relevância	Risco		
	Mínimo (1)	Regular (2)	Crítico (3)
Baixa (1)	1;1	1;2	1;3
Média (2)	2;1	2;2	2;3
Alta (3)	3;1	3;2	3;3

No exemplo abaixo, o item 1.1 possui relevância 2 (dois), o que significa ser uma relevância média em relação aos outros quesitos avaliados no Instrumento de Verificação das Condições Sanitárias e de Higiene. Desse modo, a alternativa “Sim”





possui risco 1 (um) porque não possui restrições associadas e por isso o impacto é pouco significativo. A alternativa “Em parte” possui risco 2 (dois) porque possui restrições associadas que devem ser resolvidas em curto prazo, logo apresenta impacto medianamente significativo. A alternativa “Não” possui risco 3 (três) porque possui restrições associadas que devem ser resolvidas imediatamente, logo apresenta impacto muito significativo.

1. Subárea				
Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
1.1	2	<b>Quesito</b>		
		Sim.	AT	1
		Em parte.	AP	2
		Não.	NAT	3
		Não aplicável.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário:		

Em cada subárea deve ser contabilizado o número de questões verdes, amarelas e vermelhas. Essa metodologia auxilia o vistoriador na identificação da magnitude do impacto de cada restrição e na definição das prioridades de solução das não conformidades, a partir do estabelecimento dos prazos pertinentes, e para a avaliação final do estádio. Adicionalmente, deve ser realizada a contabilização do número de questões qualitativas e quantitativas. Dentre as quantitativas, deve ser contabilizado o número de quesitos classificados como “atendidos”, “atendidos parcialmente”, “não atendidos”, “não aplicáveis” ou “não observadas” na tabela disponibilizada na análise parcial de cada subárea do instrumento. A saber:

Diagnóstico Quantitativo (para cada subárea)				
Número de questões da subárea				
Número de questões qualitativas				
Total de questões atendidas				
Total de questões não atendidas				
Total de questões não aplicáveis				
Total de questões atendidas com restrição				
			<b>Atendimento em relação ao total (ART): Equação 1</b>	
			<b>Atendimento da subárea (AS): Equação 2</b>	

O **atendimento em relação ao total (ART)** corresponde ao percentual de **atendimento da subárea (AS)** em relação ao total de questões quantitativas do instrumento, e será obtido a partir da equação 1, presente no instrumento:

Onde:

$AT$  é a quantidade de quesitos atendidos;

$AP$  é a quantidade quesitos parcialmente atendidos;

$Tq$  é o total de quesitos da subárea;

$Ql$  é o número de quesitos qualitativos da subárea;

$NA$  é o número de quesitos não aplicáveis ou não observáveis.

$Tt$  é o número total de quesitos do instrumento.

Para a obtenção do **diagnóstico qualitativo** é necessário listar e analisar todos os tipos de restrições ou problemas encontrados em cada subárea, acompanhada da respectiva análise crítica e propostas de melhorias para cada não conformidade encontrada.

O **atendimento da subárea (AS)** corresponde ao percentual de quesitos que atendem às conformidades legais ou normativas em cada subárea, e será obtido a partir da equação 2 presente no instrumento:



## 6) INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE HIGIENE

1. Instalações Sanitárias e Efluentes					
Item	Relevância	Descrição	Resultado		
			X	Impacto	
1.1	2	<b>Os banheiros do estádio estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>			
		Sim. Todos estão limpos e conservados.	AT	1	
		Em parte. Algumas áreas necessitam intervenções. (Especificar no comentário)	AP	2(X)	
		Não. Todos dos banheiros apresentam problemas de limpeza e conservação. (Especificar no comentário)	NAT	3	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0	
Comentário: Alguns sanitários sem sabonete líquido papel higiênico, papel toalha e ralos sem tampas escamoteáveis					
1.2	2	<b>A quantidade de sanitários masculino/feminino no estádio atende a capacidade de público do estádio, segundo os requisitos expostos abaixo? (Doc. Ref.: Portaria CVS Nº 02/2010).</b> <i>Homens:</i> <i>mínimo de mictórios: 0,7 x (N/100). OBS: Em caso de mictório em canaleta considerar 0,5 m = 1 mictório</i> <i>mínimo de vasos: 0,7 x (N/200).</i> <i>mínimo de lavatórios: 0,7 x (N/200).</i> <i>Mulheres:</i> <i>mínimo de vasos: 0,3 x (N/50);</i> <i>mínimo de lavatórios: 0,3 x (N/150)</i>			
		Sim, a quantidade de sanitários atende a capacidade máxima de público do estádio.	AT	1	
		Não, a quantidade de sanitários atende apenas parcialmente a capacidade máxima de público do estádio.	AP	2(X)	
		Não possuem sanitários.	NAT	3	
		Não observado.	NO	0	
Comentário: Para homens (N=capacidade de público total=11800: número de mictórios, vasos e lavatórios necessários: 83 mictórios, 42 vasos e 42 lavatórios. O estádio possui destinado para o público masculino: 54 mictórios, 14 vasos e 19 lavatórios. Portanto, atende parcialmente. Para mulheres (N= capacidade de público total=11800: número de vasos e lavatórios necessários: 70 vasos e 23 lavatórios. O estádio possui 9 vasos e 6 lavatórios para o público feminino. Portanto, atende parcialmente.					
1.3	1	<b>Existem banheiros para PNE (Pessoas com necessidades especiais) em número suficiente, ou seja, no mínimo 2 sanitários para cada gênero, em cada setor do estádio? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010, seção 15D).</b>			
		Sim, existem e a quantidade de sanitários atende a capacidade máxima de público do estádio.	AT	1(x)	
		Sim, mas a quantidade de sanitários atende apenas parcialmente a capacidade máxima de público do estádio.	AP	2	
		Não possuem sanitários para PNE.	NAT	3	
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0	
Comentário:					






1.4	1	Os banheiros estão dotados de instalações e equipamentos para que sejam adequadamente providos todos os materiais de higiene (papel higiênico, dispositivo de secagem de mãos ou papel toalha não reciclado e sabonete líquido)? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim, os banheiros estão dotados de instalações e equipamentos com os materiais de higiene.	AT	1
		Sim, os sanitários possuem instalações e equipamentos e material de higiene, mas em quantidade insuficiente para o atendimento ao público.	AP	2(x)
		Não possuem instalações, equipamentos e material de higiene .	NAT	3
		Não possuem sanitários.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário: Em vários banheiros faltam os materiais de higiene.		
1.5	1	As lixeiras dos banheiros comportam a utilização de sacos plásticos, além de serem providas de tampa e dispositivo para abertura sem acionamento manual (eletrônico, sensor ou pedal)?(Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim, as lixeiras atendem ao especificado.	AT	1(X)
		Não. As lixeiras são de outro tipo.	AP	2
		Não possuem lixeiras.	NAT	2
		Não aplicável. Não possuem sanitários.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário:		
1.6	3	Qual o sistema de tratamento dos efluentes sanitários gerados no estádio? ( Doc. Ref.: ABNT NBR 8160/1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário; Lei Federal 11.445/2007; Decreto Federal 7.217/2010). OBS.: Soluções alternativas de tratamento de efluentes somente podem ser aceitas caso não haja rede pública de esgotamento sanitário na proximidade. Caso exista a rede pública de saneamento no entorno do estádio e o mesmo, ainda assim, utilizar soluções alternativas de esgotamento, favor marcar a questão 1.6 como NAT - Não atendida e especificar essa situação nos comentários.		
		Está interligado a rede pública de esgoto.	AT	1(x)
		Possui soluções alternativas de tratamento de efluentes (fossa séptica/sumidouro) que obedecem às normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambientais, de saúde e de recursos hídricos.	AT	1
		Possui soluções alternativas de tratamento de efluentes (fossa séptica/sumidouro) que <b>NÃO</b> obedecem às normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambientais, de saúde e de recursos hídricos.	NAT	3
		Não possui tratamento de efluentes.	NAT	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário:		

1.7	1	<b>As caixas de passagem e de gordura possuem tampas removíveis para inspeção? (Doc. Ref.: ABNT 8160/1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário).</b>		
		Sim, todas possuem tampas removíveis para inspeção.	AT	1(X)
		Não, pelo menos uma não possui tampas removíveis para inspeção.	NAT	2
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário:		

1.8	2	<b>Os banheiros são dotados de sistemas de ventilação e/ou exaustão eficientes para o exterior? (Doc. Ref. NR 24.1.26b - Ministério do Trabalho e Emprego; Código de Obras do Município).</b>		
		Sim, possuem ventilação e/ou exaustão adequada.	AT	1
		Não, os sanitários não possuem ventilação ou exaustão adequada.	NAT	3 (X)
		Não aplicável. Não há sanitários.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Alguns sanitários não possuem ventilação suficiente.				

**RESULTADO**

**DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO**

<b>Número de questões da subárea:</b>	8				Máximo possível
<b>Número de questões qualitativas:</b>	0	<b>Atendimento em relação ao total (ART):</b>	7,4 %	de	11,8%
<b>Total de questões atendidas:</b>	4	<b>Atendimento da subárea (AS):</b>			
<b>Total de questões não atendidas:</b>	1				
<b>Total de questões não aplicáveis:</b>	0				
<b>Total de questões atendidas com restrição:</b>	3				

Quantidade

questões

questões

questões

$$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Questões da Subárea - Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)} \times \frac{\text{Questões da Subárea - Qualitativas}}{\text{Total de Questões - Qualitativas}}$$

$$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Total de questões} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)}$$



**2. Condições das Instalações Prediais e Circulações e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos**

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
2.1	2	<b>As dependências do estádio, como arquibancadas e acessos estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>		
		Sim. Todas estão limpas e conservadas.	AT	1(x)
		Em parte. Algumas áreas necessitam intervenções. (Especificar no comentário)	AP	2
		Não. Todas as dependências apresentam problemas de limpeza e conservação.	NAT	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário:		
2.2	2	<b>O Estádio possui plano de limpeza e conservação por escrito e está implementado?</b>		
		Sim, o estádio possui plano de limpeza implementado (Consultar o plano).	AT	1 (x)
		Sim, mas o estádio não está atendendo ao plano de limpeza (Consultar o plano).	AP	2
		Não, o estádio não possui plano de limpeza implementado.	NAT	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário: O estádio não possui um plano de limpeza e conservação elaborado e implementado.		
2.3	0	<b>Qual o agente responsável pela limpeza do estádio?</b>		
		Funcionários do estádio.		A(x)
		Empresa terceirizada.		B
		Diaristas.		C
		Outros. (Especificar nos comentários).		D
		Comentário:		
2.4	0	<b>Qual a frequência em que a limpeza do estádio é realizada?</b>		
		Antes e/ou depois dos dias de jogos (especificar no comentário).		A(x)
		Diariamente.		B
		Semanalmente.		C
		Mensalmente.		D
		Outro. Especificar no comentário.		E
Comentário:				



2.5	2	<b>O estádio realiza a coleta dos resíduos sólidos gerados nas suas dependências? (Doc. Ref.: Política Nacional dos Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010).</b>		
		Sim. É realizada a coleta dos resíduos sólidos com periodicidade.	AT	1(x)
		Sim. Mas a coleta dos resíduos sólidos não possui periodicidade.	AP	2
		Não, o estádio não realiza a coleta dos resíduos sólidos.	NAT	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
2.6	0	<b>Qual o agente responsável pela coleta dos resíduos sólidos no estádio?</b>		
		Sistema de coleta da prefeitura.	A (x)	
		O estádio possui um sistema próprio de gerenciamento e coleta dos resíduos sólidos. (Apresentar o PGRS implementado)	B	
		A coleta dos resíduos sólidos é realizada por Empresa Privada e/ou Cooperativa.	C	
		Outro. Especificar no comentário.	D	
Comentário:				
2.7	2	<b>Há coleta seletiva dos resíduos? (Doc. Ref.: Política Nacional dos Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010).</b>		
		Sim, o estádio realiza a coleta seletiva dos resíduos e o encaminha para cooperativas ou para o sistema de coleta seletiva da Prefeitura do Município.	AT	1 (x)
		Não, o estádio não realiza coleta seletiva dos resíduos.	NAT	2
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
2.8	2	<b>Há abrigo de resíduos e equipamentos (caçambas e lixeiras) dimensionados para o acondicionamento correto dos resíduos sólidos gerados nas dependências do estádio e que sejam separados para resíduos orgânicos e inorgânicos? (Doc. Ref.: Portaria CVS Nº 02/2010; Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA). <i>Os abrigos de resíduos devem atender às seguintes especificações:a) prever aberturas para ventilação com área mínima de 1/20 da área do piso;b) ter as aberturas dotadas de telas ou outra forma de proteção contra entrada de vetores;c) dispor de ponto de água para higienização ao final de cada coleta;d) dispor de ralo para captação de água de lavagem, ligado à rede de esgoto;e) ter pisos e paredes revestidos de material liso, resistente e lavável;f) ter fácil acesso aos veículos de coleta e espaço suficiente para operação dos equipamentos.</i></b>		
		Sim. O local atende às especificações, os equipamentos estão em boas condições e comportam todos os resíduos gerados.	AT	1 (x)
		Não. Não há locais que atendam às especificações e os equipamentos não existem e/ou não estão em boas condições para o armazenamento dos resíduos gerados.	NAT	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Existem lixeiras grandes com tampa espalhadas pelo estádio.				

2.9	1	O estádio possui Plano de Operação, Manutenção e Controle (PMOC) para condicionadores de ar em conformidade ao disposto na Portaria do Ministério da Saúde nº. 3.523 de 28 de agosto de 1998?		
		Sim, o estádio possui um PMOC implementado.	AT	1 (x)
		Sim, há PMOC mas este não é seguido corretamente. (Especificar no comentário a periodicidade da limpeza).	AP	2
		Não. Não existe um PMOC. (Especificar no comentário a periodicidade da limpeza).	NAT	3
		Não se aplica. Não há condicionadores de ar no estádio.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário:		

RESULTADO				
O				
DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO				
				Máximo possível
Número de questões da subárea:	9	Atendimento em relação ao total (ART):	8,5% de	8,8%
Número de questões qualitativas:	3	Atendimento subárea (AS):		
Total de questões atendidas:	6			
Total de questões não atendidas:	0			
Total de questões não aplicáveis:	0			
Total de questões atendidos com restrição:	0			
Quantidade				
questões		$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Questões da Subárea - Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)} \times \frac{\text{Questões da Subárea - Qualitativas}}{\text{Total de Questões - Qualitativas}}$		
questões		$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Total de questões} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)}$		
questões				

3. Instalações e Higiene das Áreas de Venda e Manipulação de Alimentos				
Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
3.1	2	Os estabelecimentos de venda e/ou manipulação de alimentos do estádio estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim. Todos estão limpos e conservados.	AT	1
		Em parte. Algumas áreas necessitam intervenções. (Especificar no comentário)	AP	2(x)
		Não. A maioria dos estabelecimentos apresentam problemas de limpeza e conservação.	NAT	3
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário:		



3.2	3	<b>O estabelecimento é submetido ao Controle Integrado de Pragas Urbanas (ações que impeçam a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação de vetores e pragas urbanas)? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1(x)
		Sim, mas não há periodicidade.	AP	2
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
3.3	3	<b>As caixas de gordura e de esgoto estão localizadas fora da área de preparação e armazenamento de alimentos? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1(x)
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
3.4	2	<b>As superfícies do local de manipulação de alimentos como piso, parede e teto são revestidas de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim, estão em bom estado.	AT	1
		Sim, mas apresentam rachaduras, trincas, goteiras, vazamentos, bolores e/ou descascamentos.	AP	2 (x)
		Não. O material empregado é inadequado.	NAT	3
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
3.5	2	<b>Os ralos presentes no interior do estabelecimento de venda e/ou manipulação são sifonados e com tampas escamoteáveis (que permitam fechamento)? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	3 (x)
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				

3.6	2	<b>A área de preparação de alimentos possui iluminação adequada com luminárias protegidas contra explosão e quedas acidentais? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1(x)
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
3.7	3	<b>As instalações elétricas estão embutidas ou protegidas por tubulação que permita a higienização do ambiente? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1(x)
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
3.8	3	<b>Existem lavatórios exclusivos para a higienização das mãos na área de manipulação dos alimentos e que contenham sabonete líquido inodoro e antisséptico, toalhas de papel não reciclado ou outro dispositivo de secagem das mãos e coletor de papel acionados sem contato manual? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	3(x)
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Não existem lavatórios exclusivo para higienização das mãos nos bares.				
3.9	3	<b>As áreas de recebimento de dinheiro, cartões e outros são reservados para este fim de maneira que o funcionário que manipula o alimento (embalado ou não) não seja o mesmo que recebe o pagamento pelo produto? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1(x)
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não há venda e manipulação de alimentos no estádio.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				



3.10	3	<b>Os alimentos perecíveis são dispostos em local adequado (geladeiras, câmaras frigoríficas, freezers, estufas, vitrines expositoras, etc) para a manutenção de sua qualidade e da segurança alimentar ? (Doc. Ref.: Resolução RDC n° 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim, os alimentos estão bem armazenados e dispostos em local com temperatura adequada.	AT	1
		Não, os alimentos estão armazenados em locais com condições e temperaturas impróprias para o acondicionamento.	NAT	3
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0(x)
Comentário: No momento da vistoria, os bares/lanchonetes não estavam funcionando e não havia nenhum tipo de alimento nos mesmos, não sendo possível observar o acondicionamento de alimentos.				
3.11	3	<b>O estabelecimento possui equipamentos (freezer, estufa, geladeira, câmara frigorífica, vitrines expositoras, isopor, dentre outros) e utensílios (talheres, copos, pratos) devidamente limpos e higienizados ou descartáveis? (Doc. Ref.: Resolução RDC n° 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim. Os equipamentos estão em boas condições de limpeza e higiene e utensílios são descartáveis ou devidamente higienizados e corretamente armazenados.	AT	1 (X)
		Não. Há problemas como rachaduras, trincas, vazamentos, bolores ou outros problemas nos equipamentos e/ ou utensílios que comprometam a qualidade dos alimentos.	NAT	3
		Não se aplica. Não há móveis e utensílios nas áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
3.12	2	<b>As lixeiras no interior do estabelecimento comportam a utilização de saco plástico e possuem tampa sem acionamento manual? (Doc. Ref.: Resolução RDC n° 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1 (x)
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
3.13	3	<b>As superfícies dos móveis e utensílios utilizados na preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e/ou exposição à venda de alimentos são de material liso, impermeável, lavável e isentas de rugosidade, frestas e imperfeições que comprometam a higienização? (Doc. Ref.: Resolução RDC n° 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1(x)
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				

3.14	2	<b>As embalagens, ingredientes e/ou matérias primas armazenados encontram-se sobre bases ou prateleiras de material liso, resistente, impermeável e lavável? (Doc. Ref.: Resolução RDC n° 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	3(x)
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Em alguns bares os alimentos estavam sobre estrados ou paletes de madeira.				
3.15	1	<b>Os equipamentos de conservação dos alimentos (refrigeradores, câmaras frigoríficas e congeladores) e os de processamento térmico dos alimentos possuem termômetro (analógico, digital ou a laser) em local visível e em bom funcionamento? (Doc. Ref.: Resolução RDC n° 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	3(x)
		Não se aplica. Não há áreas de venda e manipulação de alimentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Nos freezers dos bares/lanchonetes não havia termômetros.				
3.16	3	<b>Os equipamentos de exposição do alimento preparado possuem barreiras que evitem a contaminação dos alimentos pela proximidade e ação do consumidor? (Doc. Ref.: Resolução RDC n° 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1(x)
		Não.	NAT	3
		Não há alimentos perecíveis no estabelecimento.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
3.17	3	<b>Para áreas de cozinha: O local de produção e/ou armazenamento de alimentos é provido de entradas de ventilação com barreiras que impeçam a entrada de vetores mas permitam a renovação de ar? (Doc. Ref.: Resolução RDC n° 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não há cozinha.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário: A cozinha existente só produz comida para atletas e funcionários, mas não para o público torcedor.				



3.18	3	Para áreas de cozinha: As portas da área da cozinha são lisas, de fácil higienização, possuindo fechamento eficiente que propicie boa vedação para impedir entrada de vetores e outros animais? (Doc. Ref.: Resolução RDC n° 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não há cozinha.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário: A cozinha existente só produz comida para atletas e funcionários, mas não para o público torcedor.				

3.19	1	Para locais com cozinha: Há vestiários para uso exclusivo dos manipuladores que contenham bancada, armários, equipamentos de higiene, superfícies laváveis e em boas condições higiênico-sanitárias? (Doc. Ref.: Resolução RDC n° 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Sim, mas não estão em boas condições higiênico-sanitárias.	AP	2
		Não há vestiários para os manipuladores.	NAT	3
		Não se aplica. Não há cozinha.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário: A cozinha existente só produz comida para atletas e funcionários, mas não para o público torcedor.				

### RESULTADO

#### DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO

Número de questões da subárea:	19	Atendimento em relação ao total (ART):	17,1 %	Máximo possível
Número de questões qualitativas:	0	Atendimento subárea (AS):	de 27,9%	
Total de questões atendidas:	9			
Total de questões não atendidas:	4			
Total de questões não aplicáveis:	4			
Total de questões atendidos com restrição:	2			

Quantidade



questões

questões

questões

$$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Questões da Subárea - Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)} \times \frac{\text{Questões da Subárea - Qualitativas}}{\text{Total de Questões - Qualitativas}}$$

$$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Total de questões} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)}$$

**4. Produção e Manipulação de Alimentos**

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
4.1	3	<b>As matérias-primas como verduras, frutas e legumes passam pelos processos de higienização e desinfecção durante o preparo do alimento? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	3
		Não são manipulados frutas, verduras e legumes no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário: A cozinha existente só produz comida para atletas e funcionários, mas não para o público torcedor.				
4.2	3	<b>Os manipuladores de alimentos (agentes envolvidos nas etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte, recepção, distribuição e venda) são treinados e capacitados de acordo com as normas de Boas Práticas? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1(X)
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não há manipulação de alimentos no estádio.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: O responsável pelos bares e lanchonetes não estava presente no momento da vistoria para nos apresentar os comprovantes de treinamento dos funcionários.				
4.3	3	<b>Os alimentos previamente preparados mantidos na área de armazenamento, ou aguardando o transporte estão protegidos contra contaminantes e identificados com a designação do produto (fabricante, a data de fabricação, ingredientes e o prazo de validade? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não são manipulados alimentos no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário:				
4.4	2	<b>O estabelecimento possui documento referente aos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), datado e assinado pelo responsável técnico do estabelecimento contendo as instruções sequenciais das operações, o nome, o cargo e função dos responsáveis pelas atividades? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).</b>		
		Sim e está disponível aos funcionários.	AT	1
		Sim, mas o POP não está disponível aos funcionários.	AP	2
		Não.	NAT	2
		Não se aplica. Não são preparados alimentos no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário: A cozinha existente só produz comida para atletas e funcionários, mas não para o público torcedor. Os salgados vendidos nos bares é fabricado fora do estádio.				



4.5	1	Existe no estabelecimento, à disposição dos funcionários do serviço de alimentação, o Manual de Boas Práticas? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA).		
		Sim.	AT	1
		Existe, mas o manual de boas práticas não está disponível aos funcionários.	AP	2
		Não.	NAT	2
		Não se aplica. Não são preparados alimentos no local.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário: A cozinha existente só produz comida para atletas e funcionários, mas não para o público torcedor.				
4.6	2	Existe informações da quantidade e cadastramento dos ambulantes em dias de jogos? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	2(x)
		Não há ambulantes no interior do estádio.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Não Possui cadastro dos ambulantes que vendem alimentos nos dias de jogos.				
<b>RESULTADO</b>				

DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO			
Número de questões da subárea:	6	Atendimento em relação ao total (ART):	Máxim o possível
Número de questões qualitativas:	0	Atendimento subárea (AS):	4,1 % de 8,8%
Total de questões atendidas:	1		
Total de questões não atendidas:	1		
Total de questões não aplicáveis:	4		
Total de questões atendidos com restrição:	0		
	<b>Quantidade</b>		
	questões		
	questões		
	questões		
		$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Questões da Subárea} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)} \times \frac{\text{Questões da Subárea} - \text{Qualitativas}}{\text{Total de Questões} - \text{Qualitativas}}$	
		$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Total de questões} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)}$	

**5. Água Potável**

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
5.1	0	<b>A água utilizada no estádio é advinda de um sistema público de abastecimento? (Doc. Ref.: Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011).</b>		
		Sim. Anexar comprovante da companhia fornecedora.		A
		Sim. Além do sistema público de abastecimento possui outro sistema de fornecimento de água. (Especificar).		B(x)
		Não. É proveniente de abastecimento alternativo (caminhão- pipa; poço artesiano, etc). Anexar o laudo de potabilidade da água e outorga do órgão ambiental.		C
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)		D
Comentário: Segundo o responsável, o estabelecimento utiliza água do sistema público (SANEAGO) para produção de alimentos e para consumo humano, ficando a água do poço artesiano para uso na descarga dos banheiros, limpeza do estabelecimento e para regar o gramado.				
5.2	3	<b>Os reservatórios de água potável como caixas d'água, torres d'água e cisternas estão em boas condições, livres de rachaduras, vazamentos, infiltrações, deslocamentos, possuindo tampa e revestimento que não comprometa a qualidade da água? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA; ABNT/NBR 5626/1998; Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011).</b>		
		Sim. Estão em boas condições.	AT	1(x)
		Não.	NAT	2
		Não se aplica. Não existem reservatórios de água potável.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
5.3	3	<b>Os reservatórios de água potável são higienizados, no máximo, a cada 6 meses? (Doc. Ref.: ABNT/NBR 5626/1998; Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA; Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011).</b>		
		Sim. E foi apresentado o registro de higienização na validade.	AT	1(x)
		Sim. Mas o registro de higienização está vencido ou não foi apresentado.	AP	2
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não existem reservatórios de água potável.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
5.4	3	<b>Existe o laudo oficial de potabilidade da água disponibilizada no estádio? (Doc. Ref.: Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011)?</b>		
		Sim, e o laudo foi emitido por empresa certificada.	AT	1
		Sim, mas o laudo não foi emitido por empresa certificada.	AP	2
		Não, o laudo não existe e/ou não foi apresentado.	NAT	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário: A água utilizada para o consumo humano é proveniente do sistema público de abastecimento. Não necessitando de apresentação de laudo de potabilidade nesse caso.				



5.5	3	É enviado à autoridade de saúde pública os relatórios das análises dos parâmetros mensais, trimestrais e semestrais com informações sobre o controle da qualidade da água, advinda de abastecimento alternativo, conforme o modelo estabelecido pela referida autoridade? (Doc. Ref.: Portaria nº 2.914 / 2011).	
		Sim. E foi apresentado o laudo na validade e os comprovantes de entrega.	AT 1
		Sim. mas o laudo está vencido.	AP 2
		Não é realizada a análise.	NAT 3
		A água utilizada no estádio é advinda apenas do sistema público de abastecimento.	NAP 0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO 0 (x)
Comentário: A água utilizada para o consumo humano é proveniente do sistema público de abastecimento. Não necessitando de apresentação de laudo de potabilidade nesse caso.			

5.6	0	Qual a capacidade nominal em litros dos reservatórios (caixas d'água, e cisternas) do estádio? (Doc. Ref.: ABNT NBR 5626/1998).	
		Comentário: 15.000 litros	

5.7	1	Estão instalados bebedouros de material lavável, providos de água potável, em locais acessíveis, fora das instalações sanitárias, para uso dos frequentadores, na proporção de um para cada 500 pessoas? (Doc. Ref.: Portaria CVS nº 02/2010).	
		Sim. A proporção de bebedouros está sendo atendida e possuem plano de limpeza e manutenção do equipamento com troca regular dos filtros (anexar comprovantes).	AT 1
		Sim, os bebedouros possuem plano de limpeza atendido, mas a proporção de bebedouros é insuficiente para atender ao público.	AP 2(x)
		Não existem bebedouros e / ou os existentes não atendem a todas as especificações acima.	NAT 3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO 0
Comentário: Existe apenas um bebedouros com duas saídas de água na torcida mandante. Sendo que o necessário são 20 bebedouros ou saídas de água.			

**RESULTADO**

**DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO**

Número de questões da subárea:	7			Máximo possível
Número de questões qualitativas:	1	Atendimento em relação ao total (ART):	6,8%	de 8,8%
Total de questões atendidas:	2	Atendimento da subárea (AS):		
Total de questões não atendidas:	0			
Total de questões não aplicáveis:	3			
Total de questões atendidos com restrição:	1			

**Quantidade**

questões  
questões  
questões

$$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Questões da Subárea} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)} \times \frac{\text{Questões da Subárea} - \text{Qualitativas}}{\text{Total de Questões} - \text{Qualitativas}}$$

$$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Total de questões} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)}$$



## 6. Saúde

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
6.1	3	<b>O estádio possui instalações de Serviço Médico de Urgência (SMU) e este possui autorização para funcionamento pelo órgão competente? (Doc. Ref.: Resolução-RDC ANVISA nº 189/2003; Guide to Safety at Sports Grounds, 2008; Portaria CVS 02/2010).</b>		
		Sim, o SMU está devidamente autorizado pelo órgão competente.	AT	1
		Sim, mas o SMU não possui autorização de funcionamento.	NAT	2
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	0(X)
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário: Não possui SMU. A assistência é feita por empresa terceirizada nas 2 ambulâncias nos dias de jogos.		
6.2	3	<b>O SMU possui, em sua direção técnica, médico credenciado no Conselho Regional de Medicina correspondente à sua localização e outros profissionais de área de saúde e assistencial, como enfermeiro responsável, técnicos em enfermagem e auxiliares técnicos? (Doc. Ref.: Resolução CFM nº 997/1980; Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048/ 2002)</b>		
		Sim, e o médico está credenciado no CRM.	AT	1
		Sim, mas o médico não está credenciado no CRM ou não possui médico.	NAT	3
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	0(X)
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação).	NO	0
		Comentário: Não possui SMU. A assistência é feita por empresa terceirizada nas 2 ambulâncias nos dias de jogos.		
6.3	2	<b>As instalações do Serviço Médico de Urgência estão em boas condições de limpeza e conservação? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>		
		Sim. Todos estão limpos e conservados.	AT	1
		Em parte. Alguns locais necessitam intervenções. (Especificar no comentário)	AP	2
		Não. Todos os locais apresentam problemas de limpeza e conservação.	NAT	3
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	0(X)
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário: Não possui SMU. A assistência é feita por empresa terceirizada nas 2 ambulâncias nos dias de jogos.		
6.4	2	<b>As instalações de Serviço Médico de Urgência possuem tamanho compatível com a capacidade do estádio, ou seja, mínimo de 15 m<sup>2</sup> para até 15.000 torcedores e 25 m<sup>2</sup> para capacidade superior a 15.000 torcedores, ou tamanho compatível com o documento de avaliação de risco em eventos emitido pelo Corpo de Bombeiros do estado? (Doc. Ref.: Guide to Safety at Sports Grounds, 2008).</b>		
		Sim, a instalação está em conformidade.	AT	1
		Não está em conformidade.	AP	2
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	0(X)
		Comentário: Não possui SMU. A assistência é feita por empresa terceirizada nas 2 ambulâncias nos dias de jogos.		



6.5	3	<b>Caso o estádio tenha capacidade de público superior a 40.000 pessoas, existem no mínimo duas salas de atendimento médico ou mais que atendam aos diversos setores? (Doc. Ref.: Portaria CVS Nº 02/2010).</b>		
		Sim, as instalações atendem completamente.	AT	1
		Não, há apenas um SMU.	NAT	3
		Não se aplica, estádio menor que 40.000 pessoas.	NAP	0(x)
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
6.6	3	<b>As instalações de Serviço Médico de Urgência possuem ventilação e iluminação adequadas, incluindo luzes de emergência, bancadas com pia de aço inox para lavagem das mãos, bebedouros, banheiros e acesso ao telefone? (Doc. Ref.: Guide to Safety at Sports Grounds, 2008).</b>		
		Sim, as instalações possuem todos os itens citados.	AT	1
		Não, possuem apenas alguns itens citados (especificar no comentário quais faltam).	NAT	3
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	0(X)
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Não possui SMU. A assistência é feita por empresa terceirizada nas 2 ambulâncias nos dias de jogos.				
6.7	3	<b>As instalações de Serviço Médico de Urgência possuem sinalização visível e são acessíveis aos torcedores e jogadores? (Doc. Ref.: Portaria CVS nº 02/2010; Guide to Safety at Sports Grounds, 2008)</b>		
		Sim. Todos tem acesso e o local de atendimento possui sinalização visível.	AT	1
		Não. O SMU não possui sinalização visível e/ou não é acessível (especificar).	AP	3
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	0(X)
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Não possui SMU. A assistência é feita por empresa terceirizada nas 2 ambulâncias nos dias de jogos.				
6.8	2	<b>O armário para o armazenamento de medicamentos de uso controlado presente no SMU está fechado e limpo? (Doc. Ref.: Guide to Safety at Sports Grounds, 2008)</b>		
		Sim.	AT	1
		Não.	NAT	3
		Não se aplica. Não possui SMU e/ou medicamentos no local.	NAP	0(x)
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Não possui SMU. A assistência é feita por empresa terceirizada nas 2 ambulâncias nos dias de jogos.				



6.9	3	<b>O SMU possui uma entrada, com acesso coberto para ambulâncias, portas amplas para fluxo ágil de pacientes em macas? (Doc. Ref.: Portaria do Ministério da Saúde nº 2.048/ 2002).</b>		
		Sim, o SMU possui as especificações preconizadas.	AT	1
		Não. Não atendem aos requisitos ou não há estrutura complementar à ambulância.	NAT	3
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	0(X)
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário: Não possui SMU. A assistência é feita por empresa terceirizada nas 2 ambulâncias nos dias de jogos.		
6.10	3	<b>O SMU elaborou e implementou o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e o mesmo está disponível para consulta das autoridades sanitárias e ambientais? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005).</b>		
		Sim, o SMU possui PGRSS.	AT	1
		Não possui PGRSS implementado.	NAT	3
		Não se aplica. Não possui SMU.	NAP	0(X)
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário: Não possui SMU. Os poucos resíduos gerados nos dias de jogos, são coletados pelas ambulâncias em caixas descartex.		
6.11	3	<b>O gerenciamento dos resíduos de saúde é realizado por um profissional de nível superior, habilitado pelo seu conselho de classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), certificado de responsabilidade técnica ou documento similar? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005; Portaria CVS nº 02/2010). *O responsável pelo GRSS deve ser o representante legal do SMU.</b>		
		Sim, é realizado pelo representante do SMU e este é profissional de nível superior e habilitado pelo seu conselho de classe.	AT	1
		Sim, é realizado pelo representante do SMU - profissional de nível superior - mas este não apresentou a ART ou documento similar.	AP	2
		Não é realizado por profissional habilitado e / ou não é o representante legal do SMU.	NAT	3
		Não se aplica. Não há geração de resíduos de saúde.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário: Não possui SMU, portanto não possui GRSS. Os poucos resíduos gerados nos dias de jogos, são coletados pelas ambulâncias em caixas descartex.				
6.12	3	<b>Existem e estão identificados os coletores específicos para o resíduo biológico com saco plástico branco leitoso e os coletores rígidos para o perfurante (de acordo com ABNT NBR 9190)? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005)</b>		
		Sim, o SMU possui os coletores específicos.	AT	1
		Sim, os coletores existem, mas não estão devidamente identificados.	AP	2
		Não possui coletores.	NAT	3
		Não se aplica. Não há geração de resíduos biológicos e/ou perfurocortantes.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário: Não possui SMU. Os poucos resíduos gerados nos dias de jogos, são coletados pelas ambulâncias em caixas descartex.				



6.13	3	<b>Os resíduos de serviços de saúde são dispostos em recipientes armazenados em um depósito temporário de resíduos (DTR) dotado de piso e paredes de superfícies lisas e laváveis? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005; NR 32/2005).</b>		
		Sim, os resíduos estão armazenados em conformidade.	AT	1
		Não, alguns quesitos não constam. (Especificar quais nos comentários).	AP	2
		Não atendem.	NAT	3
		Não se aplica. Não há geração de resíduos de serviços de saúde.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário: Não possui SMU. Os poucos resíduos gerados nos dias de jogos, são coletados pelas ambulâncias em caixas descartex.				
6.14	3	<b>A retirada dos resíduos de serviços de saúde está sendo realizada por empresa devidamente licenciada ou credenciada no órgão competente? (Doc. Ref.: Resolução RDC nº 306/2004 da ANVISA; Resolução CONAMA nº 358/2005).</b>		
		Sim, e a licença foi apresentada.	AT	1
		Sim, mas não há comprovante da licença.	AP	2
		Não há contrato com empresa terceirizada e/ou a empresa não possui licença.	NAT	3
		Não se aplica. Não há geração de resíduos de serviços de saúde.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0 (x)
Comentário: Não possui SMU. A remoção é realizada pela mesma empresa contratada para prestar os serviços de saúde nos dias de jogos, pois trata-se de pouco resíduo e são coletados em caixas descartex existente nas ambulâncias.				
6.15	3	<b>O estádio possui contrato com empresa prestadora do Serviço Médico de Urgência que possua definição das responsabilidades entre as partes, além de cópia da licença de funcionamento da empresa contratada, expedida pelo órgão competente? (Doc. Ref.: ; Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010; Portaria MS nº 2.048/2002).</b>		
		Sim, e a empresa está registrada conforme portaria.	AT	1 (x)
		Sim, mas a empresa não está registrada conforme portaria.	AP	2
		Não possui contrato.	NAT	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
6.16	3	<b>Existe o mínimo de duas ambulâncias UTI de suporte avançado (tipo D) para público de até 20.000, e acima disto, uma para cada 10.000 torcedores, estando estas contempladas em contrato ou ofício do fornecedor de serviço médico de urgência ou quantidade que satisfaça a avaliação de risco em eventos emitido pelo Corpo de Bombeiros do estado? (Doc. Ref.: ABNT/ NBR 14.561/2000; ; Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>		
		Sim.	AT	1(x)
		Não, a quantidade disponibilizada não atende à portaria.	AP	2
		Não possui contrato.	NAT	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				

**RESULTADO**

**DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO**

Máximo possível

Número de questões da subárea:	16	Atendimento em relação ao total (ART):	21,6 %	de	23,5%
Número de questões qualitativas:	0	Atendimento da subárea (AS):			
Total de questões atendidas:	2				
Total de questões não atendidas:	0				
Total de questões não aplicáveis:	14				
Total de questões atendidos com restrição:	0				

Quantidade

$$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2}\right)}{(\text{Questões da Subárea-Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis})} \times \frac{\text{Questões da Subárea-Qualitativas}}{\text{Total de Questões-Qualitativas}}$$

questões

$$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left(\frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2}\right)}{(\text{Total de questões} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis})}$$

questões

questões

**7. Vestiários**

Item	Relevância	Descrição	Resultado	
			X	Impacto
7.1	2	<b>Há pelo menos dois vestiários exclusivos para atletas?</b>		
		Sim.	AT	1(x)
		Não. Há apenas um vestiário.	NAT	2
		Não há vestiários para atletas.	NAP	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário:		
7.2	2	<b>Os vestiários exclusivos para atletas têm, pelo menos, 10 chuveiros, 5 lavatórios e 3 vasos sanitários que permitam atender atletas do gênero masculino e feminino? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>		
		Sim.	AT	1
		Não. (Especificar a quantidade).	NAT	2(x)
		Não se aplica, pois não há vestiários para atletas.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Vestiário mandante: 3 vasos sanitários, 5 chuveiros, 2 lavatórios, Vestiário visitante: 3 vasos santários, 8 chuveiros e 2 lavatórios. Portanto, não atendem a legislação.				



7.3	2	<b>Os vestiários exclusivos para atletas estão em boas condições de higiene? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>		
		Sim.	AT	1 (x)
		Sim, mas necessitam de algumas intervenções.	AP	2
		Não. Estão em condições precárias de higiene.	NAT	3
		Não se aplica, pois não há vestiários para atletas.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
		Comentário:		
7.4	1	<b>Existem vestiários exclusivos para a equipe técnica? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>		
		Sim. Apresentam, pelo menos, 2 vestiários para a equipe técnica (1 para o time visitante e 1 para o time residente).	AT	1
		Não. Não possui vestiário exclusivo para equipe técnica.	NAT	2 (x)
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
7.5	2	<b>Os vestiários exclusivos para equipe técnica estão em boas condições de higiene? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>		
		Sim, estão em boas condições de higiene.	AT	1
		Não. Estão em condições precárias.	NAT	3
		Não há vestiários exclusivo para equipe técnica.	NAP	0(x)
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
7.6	2	<b>Os vestiários para árbitros são divididos por gênero (feminino e masculino)? (Doc. Ref.: (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>		
		Sim.	AT	1
		Não. Há vestiário apenas para um gênero.	AP	2(x)
		Não há vestiários exclusivo para árbitros.	NAT	3
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário: Somente os sanitários no interior do vestiário, são separados por sexo.				

7.7	2	<b>Os vestiários exclusivos para árbitros estão em boas condições de higiene? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>		
		Sim. Todos estão em boas condições de higiene.	AT	1 (x)
		Em parte. Alguns apresentam condições insatisfatórias de higiene. (Especificar no comentário quantos e quais apresentam-se em condições insatisfatórias).	AP	1
		Não. Estão todos em condições precárias.	NAT	3
		Não se aplica. Não há vestiários exclusivo para árbitros.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
7.8	1	<b>Nos vestiários e banheiros dos atletas, equipe técnica, árbitros e forças de serviço, os pisos, tetos e paredes são de material liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>		
		Sim.	AT	1(x)
		Não. Há problemas com o material empregado nas superfícies. (Especificar no comentário quantos e quais apresentam-se em condições insatisfatórias).	NAT	2
		Não se aplica. Não há vestiários e banheiros para árbitros e/ou atletas.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				
7.9	1	<b>Os equipamentos e móveis encontrados nos vestiários dos atletas, equipe técnica e árbitros são de material resistente, liso, impermeável e de fácil limpeza? (Doc. Ref.: Manual de Recomendações para a Segurança e Conforto nos Estádios de Futebol - FGV/2010).</b>		
		Sim.	AT	1(X)
		Sim. Mas apresentam mal estado de conservação e/ou limpeza.	AP	2
		Não. Os equipamentos utilizados não são adequados.	NAT	3
		Não se aplica. Não há móveis e equipamentos.	NAP	0
		Não observado. (Especificar no comentário o motivo da não observação)	NO	0
Comentário:				



**RESULTADO**

**DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO**

Máximo possível

Número de questões da subárea:	9	Atendimento em relação ao total (ART):	8,3%	de	13,2%
Número de questões qualitativas:	0	Atendimento subárea (AS):			
Total de questões atendidas:	5				
Total de questões não atendidas:	2				
Total de questões não aplicáveis:	1				
Total de questões atendidos com restrição:	1				

Quantidade

questões

questões

questões

$$ART = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Questões da Subárea} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)} \times \frac{\text{Questões da Subárea} - \text{Qualitativas}}{\text{Total de Questões} - \text{Qualitativas}}$$

$$AS = \frac{\text{Questões Atendidas} + \left( \frac{\text{Questões atendidas com restrições}}{2} \right)}{\left( \text{Total de questões} - \text{Qualitativas} - \text{Não Aplicáveis} \right)}$$

**7) DIAGNÓSTICO**

**Quadro Síntese das não conformidades encontradas**

<b>Restrição 1: Um dos bares estava muito sujo no momento da vistoria.</b>
<b>Providências: Fazer limpeza rigorosa do bar, eliminando sujidades e teias de aranha;</b>
<b>Prazo: 30 dias</b>
<b>Restrição 2: Número insuficiente de bebedouros</b>
<b>Providências: Instalar bebedouros em quantidade suficiente, sendo 1 para cada 500 torcedores.</b>
<b>Prazo: imediato</b>
<b>Restrição 3: Faltam tampas escamoteáveis em alguns ralos dos pisos dos sanitários.</b>
<b>Providências: Instalação de tampas escamoteáveis nos ralos dos pisos dos sanitários.</b>
<b>Prazo: 30 dias</b>
<b>Restrição 4: Falta pintura adequada nas paredes de um dos bares, acima do revestimento cerâmico.</b>
<b>Providências: Fazer pintura das paredes do bar acima do revestimento cerâmico.</b>

<b>Prazo: 30 dias</b>
<b>Restrição 5: Falta de comprovantes de treinamento dos funcionários dos bares e lanchonetes</b>
<b>Providências: Fazer treinamento dos funcionários dos bares e lanchonetes e apresentar os comprovantes.</b>
<b>Prazo: 30 dias.</b>
<b>Restrição 6: Alimentos armazenados sobre paletes de madeira</b>
<b>Providências: Substituir os paletes de madeira por paletes impermeáveis (plástico ou outro material).</b>
<b>Prazo: 30 dias.</b>

## 8) PARECER

Cada subárea do Instrumento gera um percentual de atendimento às conformidades legais e normativas avaliadas nos quesitos. Dessa forma, esse percentual pode ser utilizado pelo vistoriador como critério **auxiliador** na avaliação final do estádio.

A partir da análise conjunta dos diagnósticos quantitativo e qualitativo é possível obter a conclusão final de avaliação do estádio para a emissão do laudo de Condições Sanitárias e de Higiene.

Para a emissão do laudo de Condições Sanitárias e de Higiene dos estádios, recomenda-se o uso, como parte da avaliação quantitativa, do percentual de **atendimento total**, como preconizado na Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002, conforme demonstrado abaixo:

### **Critério Quantitativo de Avaliação:**

Aprovado	76% a 100%
Aprovado com restrições	51% a 75%
Não aprovado	0 a 50%

Os valores de atendimento total são obtidos a partir do somatório de atendimento de cada sub-área.

Percentual de atendimento total: **73,8%**

Aprovado ( )

Aprovado com restrições (X)

Reprovado ( )

**OBS.:** Se Aprovado com Restrição, proceder as correções nos razos determinados no quadro de síntese.

## 9) OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS



1) Foi emitido no dia 04/03/2024 o Termo de Intimação nº 803608 com prazo de 30 dias para cumprimento dos itens supracitados.


**Data de emissão do laudo: 04/03/2024**


**Prazo de validade do laudo: 03/03/2025**

### 10) RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO LAUDO

Sistema(s) inspecionado(s): Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
Nome do Profissional: Alberico Fernandes da Cruz e Nildemar Vieira de Souza
Especialidade: Auditores Fiscais de Saúde Pública
Órgão: Vigilância Sanitária Municipal de Goiânia
Nº de inscrição no órgão competente: 358843-2 e 208213-1

Assinaturas:

  
\_\_\_\_\_  
*Nildemar Vieira de Souza*  
Auditor Fiscal de Saúde Pública  
Mat.: 208213-1

  
\_\_\_\_\_  
*ALBERICO FERNANDES DA CRUZ*  
Mat.: 358843-2

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 11) ANEXOS DO LAUDO

Os documentos foram conferidos em vistoria "in loco" e os que foram apresentados estavam de acordo.