



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
100531/26

RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE BOM JESUS
NOME FANTASIA
ESTÁDIO MUNICIPAL GILMAR ALVES DE OLIVEIRA

FINALIDADE
FUNCIONAMENTO

PROJETO APROVADO
126053/22

CNPJ/CPF
01.149.624/0001-38

ENDEREÇO
**AVENIDA FREDERICO SARAIVA, QD.- LT.-, Nº 927 APTO.-, OLÍMPIA, BOM JESUS DE GOIÁS,
75570000**

CNAE PRIMÁRIO
9311500

OCUPAÇÃO/USO
Local de Reunião de Público

DIVISÃO
F-3

DESCRIÇÃO
gestão de instalações de esportes

CARGA DE INCÊNDIO
150.0 MJ/m²

ALTURA
menor que ou igual 6 metros

ÁREA TOTAL
1480.29m²

OBM RESPONSÁVEL
6º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

DATA DE EMISSÃO
02/07/2026

DATA DE VALIDADE
01/07/2027

OBSERVAÇÃO
ART: 1020250169362;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 13 EXTINTOR PO 2-A:20-B:C; 1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PÚBLICO MÁXIMO PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO NO ESTÁDIO É DE 2.143 (DOIS MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS) PESSOAS CONFORME PROJETO APROVADO PELO CBMGO.

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico.

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

-manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

ATENÇÃO!

Verifique a autenticidade deste documento no site:

<https://siapi.bombeiros.go.gov.br/validarCERCONWeb.jsf>

Código de controle do CERCON: 724a72a740928



**EMERGÊNCIA
LIGUE
193**

6º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - cbmgo.secpiub@gmail.com
rua goiás., 111., setor central, itumbiara, 75526110
Telefone para dúvidas e consultas:(64) 3404-0165